

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов на 2012 г. г. Московский 1 мкр.

Адрес	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Отметка об исполнении
г.Московский, 1 мкр. дом №1	Текущий ремонт элеваторных узлов: -чистка фильтров, грязевиков -уборка подвалов, окраска трубопроводов	03.04.2012	исполнено
	Промывка системы отопления	14.05.2012	исполнено
	Гидравлические испытания системы отопления	25.05.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ГВС: - чистка фильтров - ревизия запорной арматуры - уборка подвала, окраска трубопровода	03.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ХВС: - покраска трубопроводов - ревизия запорной арматуры	03.06.2012	исполнено
	- Ревизия канализации	05.07.2012	исполнено
	Текущий ремонт оборудования щитовых - проверка контактных соединений - замер изоляции жил. домов	Июль 2012	исполнено
	Навеска пружин	31.08.2012	исполнено
г.Московский, 1 мкр. Дом № 2	Текущий ремонт элеваторных узлов: -чистка фильтров, грязевиков -уборка подвалов, окраска трубопроводов	03.04.2012	исполнено
	Промывка системы отопления	14.05.2012	исполнено
	Гидравлические испытания системы отопления	25.05.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ГВС: - чистка фильтров - ревизия запорной арматуры - уборка подвала, окраска трубопровода	10.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ХВС: - покраска трубопроводов - ревизия запорной арматуры	10.06.2012	исполнено
	- Ревизия канализации	7.07.2012	исполнено
	Текущий ремонт оборудования щитовых - проверка контактных соединений - замер изоляции жил. домов	Июль 2012	исполнено
	Навеска пружин	31.08.2012	исполнено
г.Московский, 1 мкр. Дом № 3	Текущий ремонт элеваторных узлов: -чистка фильтров, грязевиков -уборка подвалов, окраска трубопроводов	10.05.2012	исполнено

	Промывка системы отопления	14.05.2012	исполнено
	Гидравлические испытания системы отопления	25.05.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ГВС: - чистка фильтров - ревизия запорной арматуры - уборка подвала, окраска трубопровода	10.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ХВС: - покраска трубопроводов - ревизия запорной арматуры	10.06.2012	исполнено
	- Ревизия канализации	7.07.2012	исполнено
	Текущий ремонт оборудования щитовых - проверка контактных соединений - замер изоляции жил. домов	Июль 2012	исполнено
	Навеска пружин	31.08.2012	исполнено
г.Московский, 1 мкр. Дом № 4	Текущий ремонт элеваторных узлов: -чистка фильтров, грязевиков -уборка подвалов, окраска трубопроводов	11.05.2012	исполнено
	Промывка системы отопления	14.05.2012	исполнено
	Гидравлические испытания системы отопления	25.05.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ГВС: - чистка фильтров - ревизия запорной арматуры - уборка подвала, окраска трубопровода	12.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ХВС: - покраска трубопроводов - ревизия запорной арматуры	12.06.2012	исполнено
	- Ревизия канализации	11.07.2012	исполнено
	Текущий ремонт оборудования щитовых - проверка контактных соединений - замер изоляции жил. домов	Октябрь 2012	исполнено
	Навеска пружин	31.08.2012	исполнено
г.Московский, 1 мкр. Дом № 5	Текущий ремонт элеваторных узлов: -чистка фильтров, грязевиков -уборка подвалов, окраска трубопроводов	11.05.2012	исполнено
	Промывка системы отопления	14.05.2012	исполнено
	Гидравлические испытания системы отопления	25.05.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ГВС: - чистка фильтров - ревизия запорной арматуры - уборка подвала, окраска трубопровода	12.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ХВС:	12.06.2012	исполнено

	- покраска трубопроводов - ревизия запорной арматуры		
	- Ревизия канализации	11.07.2012	исполнено
	Текущий ремонт оборудования щитовых - проверка контактных соединений - замер изоляции жил. домов	Июль 2012	исполнено
	Навеска пружин	31.08.2012	исполнено
г.Московский, 1 мкр. Дом № 5а	Текущий ремонт элеваторных узлов: -чистка фильтров, грязевиков -уборка подвалов, окраска трубопроводов	13.05.2012	исполнено
	Промывка системы отопления	21.05.2012	исполнено
	Гидравлические испытания системы отопления	31.05.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ГВС: -замена ПС Ф25 на стояках ГВС и ХВС на шаровые краны (42 шт)-чердак, подвал - чистка фильтров - ревизия запорной арматуры - уборка подвала, окраска трубопровода	12.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ХВС: -замена ПС Ф32 на стояках ХВС на шаровые краны (16 шт)-чердак, подвал - покраска трубопроводов - ревизия запорной арматуры	12.06.2012	исполнено
	- Ревизия канализации	11.07.2012	исполнено
	Текущий ремонт оборудования щитовых - проверка контактных соединений - замер изоляции жил. домов	Сентябрь 2012	исполнено
	Навеска пружин	31.08.2012	исполнено
г.Московский, 1 мкр. Дом № 6	Текущий ремонт элеваторных узлов: -чистка фильтров, грязевиков -уборка подвалов, окраска трубопроводов	14.05.2012	исполнено
	Промывка системы отопления	21.05.2012	исполнено
	Гидравлические испытания системы отопления	31.05.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ГВС: - чистка фильтров - ревизия запорной арматуры - уборка подвала, окраска трубопровода	12.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ХВС: - покраска трубопроводов - ревизия запорной арматуры	12.06.2012	исполнено
	- Ревизия канализации	11.07.2012	исполнено
	Текущий ремонт оборудования щитовых - проверка контактных соединений	Сентябрь 2012	исполнено

	- замер изоляции жил. домов		
	Навеска пружин	31.08.2012	исполнено
г.Московский, 1 мкр. Дом № 7	Текущий ремонт элеваторных узлов: -чистка фильтров, грязевиков -уборка подвалов, окраска трубопроводов	14.05.2012	исполнено
	Промывка системы отопления	21.05.2012	исполнено
	Гидравлические испытания системы отопления	31.05.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ГВС: - чистка фильтров - ревизия запорной арматуры - уборка подвала, окраска трубопровода	12.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ХВС: - покраска трубопроводов - ревизия запорной арматуры	12.06.2012	исполнено
	- Ревизия канализации	11.07.2012	исполнено
	Текущий ремонт оборудования щитовых - проверка контактных соединений - замер изоляции жил. домов	Сентябрь 2012	исполнено
	Навеска пружин	31.08.2012	исполнено
	г.Московский, 1 мкр. Дом № 8	Текущий ремонт элеваторных узлов: -чистка фильтров, грязевиков -уборка подвалов, окраска трубопроводов	15.05.2012
Промывка системы отопления		21.05.2012	исполнено
Гидравлические испытания системы отопления		31.05.2012	исполнено
Текущий ремонт системы ГВС: - чистка фильтров - ревизия запорной арматуры - уборка подвала, окраска трубопровода		11.06.2012	исполнено
Текущий ремонт системы ХВС: - покраска трубопроводов - ревизия запорной арматуры		12.06.2012	исполнено
- Ревизия канализации		11.07.2012	исполнено
Текущий ремонт оборудования щитовых - проверка контактных соединений - замер изоляции жил. домов		Август 2012	исполнено
Навеска пружин		31.08.2012	исполнено
г.Московский, 1 мкр. Дом № 9	Текущий ремонт элеваторных узлов: -чистка фильтров, грязевиков -уборка подвалов, окраска трубопроводов	15.05.2012	исполнено
	Промывка системы отопления	20.05.2012	исполнено
	Гидравлические испытания системы отопления	31.05.2012	исполнено

	Текущий ремонт системы ГВС: - чистка фильтров - ревизия запорной арматуры - уборка подвала, окраска трубопровода	12.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ХВС: - покраска трубопроводов - ревизия запорной арматуры	12.06.2012	исполнено
	- Ревизия канализации	11.07.2012	исполнено
	Текущий ремонт оборудования щитовых - проверка контактных соединений - замер изоляции жил. домов	Июль 2012	исполнено
	Навеска пружин	31.08.2012	исполнено
г.Московский, 1 мкр. Дом № 11	Текущий ремонт элеваторных узлов: -чистка фильтров, грязевиков -уборка подвалов, окраска трубопроводов	16.05.2012	исполнено
	Промывка системы отопления	20.05.2012	исполнено
	Гидравлические испытания системы отопления	31.05.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ГВС: - чистка фильтров - ревизия запорной арматуры - уборка подвала, окраска трубопровода	15.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ХВС: - покраска трубопроводов - ревизия запорной арматуры	16.06.2012	исполнено
	- Ревизия канализации	17.07.2012	исполнено
	Текущий ремонт оборудования щитовых - проверка контактных соединений - замер изоляции жил. домов	Июль 2012	исполнено
	Навеска пружин	31.08.2012	исполнено
г.Московский, 1 мкр. Дом № 12	Текущий ремонт элеваторных узлов: -чистка фильтров, грязевиков -уборка подвалов, окраска трубопроводов	16.05.2012	исполнено
	Промывка системы отопления	20.05.2012	исполнено
	Гидравлические испытания системы отопления	31.05.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ГВС: -замена замена вентелей на шаровые краны Ф32(28 шт)-подвал - чистка фильтров - ревизия запорной арматуры - уборка подвала, окраска трубопровода	15.07.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ХВС: -замена замена вентелей на шаровые краны Ф32(18 шт)-подвал	16.07.2012	исполнено

	- покраска трубопроводов - ревизия запорной арматуры		
	- Ревизия канализации	17.07.2012	исполнено
	Текущий ремонт оборудования щитовых - проверка контактных соединений - замер изоляции жил. домов	Июль 2012	исполнено
	Навеска пружин	31.08.2012	исполнено
г.Московский, 1 мкр. Дом № 13	Текущий ремонт элеваторных узлов: -чистка фильтров, грязевиков -уборка подвалов, окраска трубопроводов	16.05.2012	исполнено
	Промывка системы отопления	20.05.2012	исполнено
	Гидравлические испытания системы отопления	31.05.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ГВС: - чистка фильтров - ревизия запорной арматуры - уборка подвала, окраска трубопровода	15.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ХВС: - покраска трубопроводов - ревизия запорной арматуры	16.06.2012	исполнено
	- Ревизия канализации	17.07.2012	исполнено
	Текущий ремонт оборудования щитовых - проверка контактных соединений - замер изоляции жил. домов	Июль 2012	исполнено
	Навеска пружин	31.08.2012	исполнено
г.Московский, 1 мкр. Дом № 15	Текущий ремонт элеваторных узлов: -чистка фильтров, грязевиков -уборка подвалов, окраска трубопроводов	17.05.2012	исполнено
	Промывка системы отопления	26.05.2012	исполнено
	Гидравлические испытания системы отопления	11.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ГВС: - чистка фильтров - ревизия запорной арматуры - уборка подвала, окраска трубопровода	19.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ХВС: - покраска трубопроводов - ревизия запорной арматуры	20.06.2012	исполнено
	- Ревизия канализации	17.07.2012	исполнено
	Текущий ремонт оборудования щитовых - проверка контактных соединений - замер изоляции жил. домов	Август 2012	исполнено
	Навеска пружин	31.08.2012	исполнено
г.Московский, 1	Текущий ремонт элеваторных узлов:	18.05.2012	исполнено

мкр. Дом № 16	-чистка фильтров, грязевиков -уборка подвалов, окраска трубопроводов		
	Промывка системы отопления	26.05.2012	исполнено
	Гидравлические испытания системы отопления	11.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ГВС: - чистка фильтров - ревизия запорной арматуры - уборка подвала, окраска трубопровода	19.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ХВС: - покраска трубопроводов - ревизия запорной арматуры	20.06.2012	исполнено
	- Ревизия канализации	17.07.2012	исполнено
	Текущий ремонт оборудования щитовых - проверка контактных соединений - замер изоляции жил. домов	Август 2012	исполнено
	Навеска пружин	31.08.2012	исполнено
г.Московский, 1 мкр. Дом № 17	Текущий ремонт элеваторных узлов: -чистка фильтров, грязевиков -уборка подвалов, окраска трубопроводов	21.05.2012	исполнено
	Промывка системы отопления	26.05.2012	исполнено
	Гидравлические испытания системы отопления	11.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ГВС: - чистка фильтров - ревизия запорной арматуры - уборка подвала, окраска трубопровода	19.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ХВС: - покраска трубопроводов - ревизия запорной арматуры	20.06.2012	исполнено
	- Ревизия канализации	17.07.2012	исполнено
	Текущий ремонт оборудования щитовых - проверка контактных соединений - замер изоляции жил. домов	Октябрь 2012	исполнено
	Навеска пружин	31.08.2012	исполнено
г.Московский, 1 мкр. Дом № 18	Текущий ремонт элеваторных узлов: -чистка фильтров, грязевиков -уборка подвалов, окраска трубопроводов	21.05.2012	исполнено
	Промывка системы отопления	26.05.2012	исполнено
	Гидравлические испытания системы отопления	11.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ГВС: - чистка фильтров - ревизия запорной арматуры	19.06.2012	исполнено

	- уборка подвала, окраска трубопровода		
	Текущий ремонт системы ХВС: - покраска трубопроводов - ревизия запорной арматуры	20.06.2012	исполнено
	- Ревизия канализации	17.07.2012	исполнено
	Текущий ремонт оборудования щитовых - проверка контактных соединений - замер изоляции жил. домов	Август 2012	исполнено
	Навеска пружин	31.08.2012	исполнено
г.Московский, 1 мкр. Дом № 19	Текущий ремонт элеваторных узлов: -чистка фильтров, грязевиков -уборка подвалов, окраска трубопроводов	22.05.2012	исполнено
	Промывка системы отопления	14.06.2012	исполнено
	Гидравлические испытания системы отопления	18.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ГВС: - чистка фильтров - ревизия запорной арматуры - уборка подвала, окраска трубопровода	20.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ХВС: - покраска трубопроводов - ревизия запорной арматуры	21.06.2012	исполнено
	- Ревизия канализации	19.07.2012	исполнено
	Текущий ремонт оборудования щитовых - проверка контактных соединений - замер изоляции жил. домов	Август 2012	исполнено
	Навеска пружин	31.08.2012	исполнено
г.Московский, 1 мкр. Дом № 20	Текущий ремонт элеваторных узлов: -чистка фильтров, грязевиков -уборка подвалов, окраска трубопроводов	22.05.2012	исполнено
	Промывка системы отопления	14.06.2012	исполнено
	Гидравлические испытания системы отопления	18.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ГВС: - чистка фильтров - ревизия запорной арматуры - уборка подвала, окраска трубопровода	20.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ХВС: - покраска трубопроводов - ревизия запорной арматуры	21.06.2012	исполнено
	- Ревизия канализации	19.07.2012	исполнено
	Текущий ремонт оборудования щитовых - проверка контактных соединений - замер изоляции жил. домов	Сентябрь 2012	исполнено

	Навеска пружин	31.08.2012	исполнено
г.Московский, 1 мкр. Дом № 21	Текущий ремонт элеваторных узлов: -чистка фильтров, грязевиков -уборка подвалов, окраска трубопроводов	22.05.2012	исполнено
	Промывка системы отопления	14.06.2012	исполнено
	Гидравлические испытания системы отопления	18.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ГВС: - чистка фильтров - ревизия запорной арматуры - уборка подвала, окраска трубопровода	20.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ХВС: - покраска трубопроводов - ревизия запорной арматуры	21.06.2012	исполнено
	- Ревизия канализации	19.07.2012	исполнено
	Текущий ремонт оборудования щитовых - проверка контактных соединений - замер изоляции жил. домов	Июнь 2012	исполнено
	Навеска пружин	31.08.2012	исполнено
г.Московский, 1 мкр. Дом № 22/1	Текущий ремонт элеваторных узлов: -чистка фильтров, грязевиков -уборка подвалов, окраска трубопроводов	22.05.2012	исполнено
	Промывка системы отопления	18.06.2012	исполнено
	Гидравлические испытания системы отопления	25.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ГВС: - чистка фильтров - ревизия запорной арматуры - уборка подвала, окраска трубопровода	20.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ХВС: - покраска трубопроводов - ревизия запорной арматуры	21.06.2012	исполнено
	- Ревизия канализации	19.07.2012	исполнено
	Текущий ремонт оборудования щитовых - проверка контактных соединений - замер изоляции жил. домов	Сентябрь 2012	исполнено
	Навеска пружин	31.08.2012	исполнено
г.Московский, 1 мкр. Дом № 22/2	Текущий ремонт элеваторных узлов: -чистка фильтров, грязевиков -уборка подвалов, окраска трубопроводов	22.05.2012	исполнено
	Промывка системы отопления	18.06.2012	исполнено
	Гидравлические испытания системы отопления	25.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ГВС:	20.06.2012	исполнено

	- чистка фильтров - ревизия запорной арматуры - уборка подвала, окраска трубопровода		
	Текущий ремонт системы ХВС: - покраска трубопроводов - ревизия запорной арматуры	21.06.2012	исполнено
	- Ревизия канализации	19.07.2012	исполнено
	Текущий ремонт оборудования щитовых - проверка контактных соединений - замер изоляции жил. домов	Сентябрь 2012	исполнено
	Навеска пружин	31.08.2012	исполнено
г.Московский, 1 мкр. Дом № 23	Текущий ремонт элеваторных узлов: -чистка фильтров, грязевиков -уборка подвалов, окраска трубопроводов	23.05.2012	исполнено
	Промывка системы отопления	26.06.2012	исполнено
	Гидравлические испытания системы отопления	28.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ГВС: - чистка фильтров - ревизия запорной арматуры - уборка подвала, окраска трубопровода	22.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ХВС: - покраска трубопроводов - ревизия запорной арматуры	22.06.2012	исполнено
	- Ревизия канализации	20.07.2012	исполнено
	Текущий ремонт оборудования щитовых - проверка контактных соединений - замер изоляции жил. домов	Октябрь 2012	исполнено
	Навеска пружин	31.08.2012	исполнено
г.Московский, 1 мкр. Дом № 24	Текущий ремонт элеваторных узлов: -чистка фильтров, грязевиков -уборка подвалов, окраска трубопроводов	23.05.2012	исполнено
	Промывка системы отопления	21.05.2012	исполнено
	Гидравлические испытания системы отопления	31.05.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ГВС: - чистка фильтров - ревизия запорной арматуры - уборка подвала, окраска трубопровода	22.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ХВС: - покраска трубопроводов - ревизия запорной арматуры	22.06.2012	исполнено
	- Ревизия канализации	20.07.2012	исполнено
	Текущий ремонт оборудования щитовых	Октябрь	исполнено

	- проверка контактных соединений - замер изоляции жил. домов	2012	
	Навеска пружин	31.08.2012	исполнено
г.Московский, 1 мкр. Дом № 25	Текущий ремонт элеваторных узлов: -чистка фильтров, грязевиков -уборка подвалов, окраска трубопроводов	23.05.2012	исполнено
	Промывка системы отопления	23.05.2012	исполнено
	Гидравлические испытания системы отопления	04.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ГВС: - чистка фильтров - ревизия запорной арматуры - уборка подвала, окраска трубопровода	22.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ХВС: - покраска трубопроводов - ревизия запорной арматуры	22.06.2012	исполнено
	- Ревизия канализации	20.07.2012	исполнено
	Текущий ремонт оборудования щитовых - проверка контактных соединений - замер изоляции жил. домов	Май 2012	исполнено
	Навеска пружин	31.08.2012	исполнено
г.Московский, 1 мкр. Дом № 26	Текущий ремонт элеваторных узлов: -чистка фильтров, грязевиков -уборка подвалов, окраска трубопроводов	23.05.2012	исполнено
	Промывка системы отопления	23.05.2012	исполнено
	Гидравлические испытания системы отопления	04.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ГВС: - чистка фильтров - ревизия запорной арматуры - уборка подвала, окраска трубопровода	22.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ХВС: - покраска трубопроводов - ревизия запорной арматуры	22.06.2012	исполнено
	- Ревизия канализации	20.07.2012	исполнено
	Текущий ремонт оборудования щитовых - проверка контактных соединений - замер изоляции жил. домов	Август 2012	исполнено
	Навеска пружин	31.08.2012	исполнено
г.Московский, 1 мкр. Дом № 27	Текущий ремонт элеваторных узлов: -чистка фильтров, грязевиков -уборка подвалов, окраска трубопроводов	23.05.2012	исполнено
	Промывка системы отопления	23.05.2012	исполнено
	Гидравлические испытания системы	04.06.2012	исполнено

	отопления		
	Текущий ремонт системы ГВС: - чистка фильтров - ревизия запорной арматуры - уборка подвала, окраска трубопровода	22.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ХВС: - покраска трубопроводов - ревизия запорной арматуры	22.06.2012	исполнено
	- Ревизия канализации	20.07.2012	исполнено
	Текущий ремонт оборудования щитовых - проверка контактных соединений - замер изоляции жил. домов	Август 2012	исполнено
	Навеска пружин	31.08.2012	исполнено
г.Московский, 1 мкр. Дом № 28	Текущий ремонт элеваторных узлов: -чистка фильтров, грязевиков -уборка подвалов, окраска трубопроводов	23.05.2012	исполнено
	Промывка системы отопления	23.05.2012	исполнено
	Гидравлические испытания системы отопления	04.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ГВС: - чистка фильтров - ревизия запорной арматуры - уборка подвала, окраска трубопровода	22.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ХВС: - покраска трубопроводов - ревизия запорной арматуры	22.06.2012	исполнено
	- Ревизия канализации	20.07.2012	исполнено
	Текущий ремонт оборудования щитовых - проверка контактных соединений - замер изоляции жил. домов	Июль 2012	исполнено
	Навеска пружин	31.08.2012	исполнено
г.Московский, 1 мкр. Дом № 29	Текущий ремонт элеваторных узлов: -чистка фильтров, грязевиков -уборка подвалов, окраска трубопроводов	23.05.2012	исполнено
	Промывка системы отопления	23.05.2012	исполнено
	Гидравлические испытания системы отопления	04.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ГВС: - чистка фильтров - ревизия запорной арматуры - уборка подвала, окраска трубопровода	22.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ХВС: - покраска трубопроводов - ревизия запорной арматуры	22.06.2012	исполнено

	- Ревизия канализации	20.07.2012	исполнено
	Текущий ремонт оборудования щитовых - проверка контактных соединений - замер изоляции жил. домов		исполнено
	Навеска пружин	31.08.2012	исполнено
г.Московский, 1 мкр. Дом № 30/2	Текущий ремонт элеваторных узлов: -чистка фильтров, грязевиков -уборка подвалов, окраска трубопроводов	24.05.02012	исполнено
	Промывка системы отопления	01.06.2012	исполнено
	Гидравлические испытания системы отопления	28.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ГВС: - чистка фильтров - ревизия запорной арматуры - уборка подвала, окраска трубопровода	24.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ХВС: - покраска трубопроводов - ревизия запорной арматуры	24.06.2012	исполнено
	- Ревизия канализации	21.07.2012	исполнено
	Текущий ремонт оборудования щитовых - проверка контактных соединений - замер изоляции жил. домов	Август 2012	исполнено
	Навеска пружин	31.08.2012	исполнено
г.Московский, 1 мкр. Дом № 31	Текущий ремонт элеваторных узлов: -чистка фильтров, грязевиков -уборка подвалов, окраска трубопроводов	24.05.2012	исполнено
	Промывка системы отопления	01.06.2012	исполнено
	Гидравлические испытания системы отопления	28.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ГВС: - чистка фильтров - ревизия запорной арматуры - уборка подвала, окраска трубопровода	24.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ХВС: - покраска трубопроводов - ревизия запорной арматуры	24.06.2012	исполнено
	- Ревизия канализации	21.07.2012	исполнено
	Текущий ремонт оборудования щитовых - проверка контактных соединений - замер изоляции жил. домов	Июнь 2012	исполнено
	Навеска пружин	31.08.2012	исполнено
г.Московский, 1 мкр. Дом № 33	Текущий ремонт элеваторных узлов: -чистка фильтров, грязевиков -уборка подвалов, окраска трубопроводов	24.05.2012	исполнено

	Промывка системы отопления	01.06.2012	исполнено
	Гидравлические испытания системы отопления	29.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ГВС: - чистка фильтров - ревизия запорной арматуры - уборка подвала, окраска трубопровода	24.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ХВС: - покраска трубопроводов - ревизия запорной арматуры	24.06.2012	исполнено
	- Ревизия канализации	21.07.2012	исполнено
	Текущий ремонт оборудования щитовых - проверка контактных соединений - замер изоляции жил. домов	Июль 2012	исполнено
	Навеска пружин	31.08.2012	исполнено
г.Московский, 1 мкр. Дом № 34	Текущий ремонт элеваторных узлов: -чистка фильтров, грязевиков -уборка подвалов, окраска трубопроводов	24.05.2012	исполнено
	Промывка системы отопления	21.06.2012	исполнено
	Гидравлические испытания системы отопления	06.07.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ГВС: - чистка фильтров - ревизия запорной арматуры - уборка подвала, окраска трубопровода	24.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ХВС: - покраска трубопроводов - ревизия запорной арматуры	24.06.2012	исполнено
	- Ревизия канализации	21.07.2012	исполнено
	Текущий ремонт оборудования щитовых - проверка контактных соединений - замер изоляции жил. домов	Июль 2012	исполнено
	Навеска пружин	31.08.2012	исполнено
г.Московский, 1 мкр. Дом № 35	Текущий ремонт элеваторных узлов: -чистка фильтров, грязевиков -уборка подвалов, окраска трубопроводов	24.05.2012	исполнено
	Промывка системы отопления	18.06.2012	исполнено
	Гидравлические испытания системы отопления	25.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ГВС: - чистка фильтров - ревизия запорной арматуры - уборка подвала, окраска трубопровода	24.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ХВС:	24.06.2012	исполнено

	- покраска трубопроводов - ревизия запорной арматуры		
	- Ревизия канализации	21.07.2012	исполнено
	Текущий ремонт оборудования щитовых - проверка контактных соединений - замер изоляции жил. домов	Июль 2012	исполнено
	Навеска пружин	31.08.2012	исполнено
г.Московский, 1 мкр. Дом № 36	Текущий ремонт элеваторных узлов: -чистка фильтров, грязевиков -уборка подвалов, окраска трубопроводов	24.05.2012	исполнено
	Промывка системы отопления	21.06.2012	исполнено
	Гидравлические испытания системы отопления	06.07.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ГВС: - чистка фильтров - ревизия запорной арматуры - уборка подвала, окраска трубопровода	24.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ХВС: - покраска трубопроводов - ревизия запорной арматуры	24.06.2012	исполнено
	- Ревизия канализации	21.07.2012	исполнено
	Текущий ремонт оборудования щитовых - проверка контактных соединений - замер изоляции жил. домов	май 2012	исполнено
	Навеска пружин	31.08.2012	исполнено
г.Московский, 1 мкр. Дом № 37	Текущий ремонт элеваторных узлов: -чистка фильтров, грязевиков -уборка подвалов, окраска трубопроводов	26.05.2012	исполнено
	Промывка системы отопления	21.06.2012	исполнено
	Гидравлические испытания системы отопления	06.07.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ГВС: - чистка фильтров - ревизия запорной арматуры - уборка подвала, окраска трубопровода	27.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ХВС: - покраска трубопроводов - ревизия запорной арматуры	27.06.2012	исполнено
	- Ревизия канализации	23.07.2012	исполнено
	Текущий ремонт оборудования щитовых - проверка контактных соединений - замер изоляции жил. домов	Август 2012	исполнено
	Навеска пружин	31.08.2012	исполнено
г.Московский, 1	Текущий ремонт элеваторных узлов:	26.05.2012	исполнено

мкр. Дом № 38	-чистка фильтров, грязевиков -уборка подвалов, окраска трубопроводов		
	Промывка системы отопления	21.06.2012	исполнено
	Гидравлические испытания системы отопления	06.07.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ГВС: - чистка фильтров - ревизия запорной арматуры - уборка подвала, окраска трубопровода	27.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ХВС: - покраска трубопроводов - ревизия запорной арматуры	27.06.2012	исполнено
	- Ревизия канализации	23.07.2012	исполнено
	Текущий ремонт оборудования щитовых - проверка контактных соединений - замер изоляции жил. домов	Май 2012	исполнено
	Навеска пружин	31.08.2012	исполнено
г.Московский, 1 мкр. Дом № 39	Текущий ремонт элеваторных узлов: -чистка фильтров, грязевиков -уборка подвалов, окраска трубопроводов	26.05.2012	исполнено
	Промывка системы отопления	21.06.2012	исполнено
	Гидравлические испытания системы отопления	06.07.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ГВС: - чистка фильтров - ревизия запорной арматуры - уборка подвала, окраска трубопровода	27.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ХВС: - покраска трубопроводов - ревизия запорной арматуры	27.06.2012	исполнено
	- Ревизия канализации	23.07.2012	исполнено
	Текущий ремонт оборудования щитовых - проверка контактных соединений - замер изоляции жил. домов	Октябрь 2012	исполнено
	Навеска пружин	31.08.2012	исполнено
г.Московский, 1 мкр. Дом № 40	Текущий ремонт элеваторных узлов: -чистка фильтров, грязевиков -уборка подвалов, окраска трубопроводов	26.05.2012	исполнено
	Промывка системы отопления	01.06.2012	исполнено
	Гидравлические испытания системы отопления	29.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ГВС: - чистка фильтров - ревизия запорной арматуры	27.06.2012	исполнено

	- уборка подвала, окраска трубопровода		
	Текущий ремонт системы ХВС: - покраска трубопроводов - ревизия запорной арматуры	27.06.2012	исполнено
	- Ревизия канализации	23.07.2012	исполнено
	Текущий ремонт оборудования щитовых - проверка контактных соединений - замер изоляции жил. домов	Сентябрь 2012	исполнено
	Навеска пружин	31.08.2012	исполнено
г.Московский, 1 мкр. Дом № 42	Текущий ремонт элеваторных узлов: -чистка фильтров, грязевиков -уборка подвалов, окраска трубопроводов	26.05.2012	исполнено
	Промывка системы отопления	21.06.2012	исполнено
	Гидравлические испытания системы отопления	06.07.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ГВС: -замена вентилей на шаровые краны Ф25(34 шт)-подвал, чердак - чистка фильтров - ревизия запорной арматуры - уборка подвала, окраска трубопровода	27.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ХВС: замена вентилей на шаровые краны Ф32(24 шт)-подвал, чердак - покраска трубопроводов - ревизия запорной арматуры	27.06.2012	исполнено
	- Ревизия канализации	23.07.2012	исполнено
	Текущий ремонт оборудования щитовых - проверка контактных соединений - замер изоляции жил. домов	Сентябрь 2012	исполнено
	Навеска пружин	31.08.2012	исполнено
г.Московский, 1 мкр. Дом № 43/1	Текущий ремонт элеваторных узлов: -чистка фильтров, грязевиков -уборка подвалов, окраска трубопроводов	26.05.2012	исполнено
	Промывка системы отопления	26.05.2012	исполнено
	Гидравлические испытания системы отопления	11.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ГВС: - чистка фильтров - ревизия запорной арматуры - уборка подвала, окраска трубопровода	27.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ХВС: - покраска трубопроводов - ревизия запорной арматуры	27.06.2012	
	- Ревизия канализации	23.07.2012	исполнено

	Текущий ремонт оборудования щитовых - проверка контактных соединений - замер изоляции жил. домов	Июль 2012	исполнено
	Навеска пружин	31.08.2012	исполнено
г.Московский, 1 мкр. Дом № 44	Текущий ремонт элеваторных узлов: -чистка фильтров, грязевиков -уборка подвалов, окраска трубопроводов	26.05.2012	исполнено
	Промывка системы отопления	18.06.2012	исполнено
	Гидравлические испытания системы отопления	25.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ГВС: - чистка фильтров - ревизия запорной арматуры - уборка подвала, окраска трубопровода	27.06.2012	исполнено
	Текущий ремонт системы ХВС: - покраска трубопроводов - ревизия запорной арматуры	27.06.2012	
	- Ревизия канализации	23.07.2012	исполнено
	Текущий ремонт оборудования щитовых - проверка контактных соединений - замер изоляции жил. домов	Сентябрь 2012	исполнено
	Навеска пружин	31.08.2012	исполнено